

Délégation Départementale des  
Pyrénées-Atlantiques Pôle Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : CA PAYS BASQUE (1)**

|                              |                                |                     |   |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| <b>Prélèvement</b>           | <b>00222313</b>                | <b>Commune</b>      | <b>LOUHOSSOA</b>                          |
| <b>Unité de gestion</b>      | 0635 CA PAYS BASQUE (1)        | <b>Prélevé le :</b> | <b>jeudi 02 avril 2026 à 08h50</b>        |
| <b>Installation</b>          | UDI 000534 LOUHOSSOA           | <b>par :</b>        | MATHILDE RIGAL                            |
| <b>Point de surveillance</b> | 0000001462 BOURG DE LOUHOSSOA  | <b>Motif :</b>      | Contrôle sanitaire plomb cuivre et nickel |
| <b>Localisation exacte</b>   | ROBINET COTE SANITAIRES EGLISE | <b>Type d'eau :</b> | Eau distribuée désinfectée                |

 Analyse effectuée par : LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES 6401  
 Type de l'analyse : W1JET Code SISE de l'analyse : 00222260 Référence laboratoire : 1255450

| Analyses laboratoire                             | Résultats       | Limites | Références | Observations |
|--|-----------------|---------|------------|--------------|
| <b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b> |                 |         |            |              |
| Cuivre   | 0,0359 mg(Cu)/L | 2       | 1          |              |
| Nickel   | 0,536 µg/L      | 20      |            |              |
| Plomb  | 0,999 µg/L      | 10      |            |              |

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00222313)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 10 avril 2026

 Pour la directrice déléguée Sud de la Direction Santé  
Environnement et politique Une Seule Santé, l'ingénieur  
d'études sanitaires



Patrick BONILLA